




# ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,  
информация 6-00-60, зл. счетоводител 6-00-89,  
e-mail: obstina@abv.bg;



## ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

### РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА

Избор на изпълнител за строителство по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище – IV етап от км. 2+022.00 до км. 3+001.83 ; под етап от 0+000 км. до 0+050 км.“, Ви предоставяме следните разяснения:

**На Вх.№ 70-00-2700/08.09.2017 г.**

#### **ВЪПРОС №1**

Съгласно т.20.1.3 от Документацията за участие в горесцитираната процедура, относно Спецификация на всички използвани материали е записано "...Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани...."

В работния проект за изпълнението на облицовката по дъното и подпорните стени е предвиден бетон В20, W0.6, F100, който е подложен на променливо намокряне и изсушавани при действие на външни атмосферни условия.

Съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017, когато за бетона има изискване за мразоустойчивост, класът му по якост на натиск трябва да е не по-нисък от C25/30, т. е. В30. Ако има изисквания за водонепропускливост на бетона, то класът му по якост на натиск трябва да е не по-нисък от C20/25, а съгласно приложената таблица NA.F.1<sup>a</sup> класът му по якост на натиск трябва да е по –нисък от C30/37.

В тази връзка в момента не е възможно да докажем с издадени от сертифициращи организации документи, т. е. сертификат за съответствие на бетон В20, W0.6, F100 със сега действащите стандарти, тъй като не може да бъде сертифициран, понеже противоречи на минималните изисквания, посочени в БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017.

Моля за Вашите указания какъв клас бетон следва да се предвиди в офертата за изграждане на конструктивните елементи – дъно и подпорни стени и с какъв документ трябва да се докажат техническите му и качествените му характеристики.

#### **ОТГОВОР №1**

Уведомява ме Ви, че облицовката и дъното следва да се изпълняват от бетон C16/20.

**НИКОЛА БЕЛИШКИ** К/М/ЕТ  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

